



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: **ES037113-C**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Suministrado por:

INDUSTRIAS AUCA, S.L.
C/Tapissers, nº 3 Apartado de correos 147 Paiporta (Valencia)

Fabricado por:

RECIPRESS, S.A.
PG Vallegón, 6- 39709 SAMANO-CASTRO URDIALES (Cantabria)

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **1 de Octubre de 2008**
Fecha de actualización: **6 de Agosto de 2020**
Fecha de caducidad: **30 de septiembre de 2023**



Mónica Botas
Directora de Certificación





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO Nº ES037113-C

| Marca | Modelo | Tipo Presurización y PS | Agente Extintor (Tipo y Carga) | Tª de Utilización | Eficacias |
|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| INDUSTRIAS AUCA | C2 | Permanente, 174 bar | CO ₂ 2kg | -20°C/+60°C | 34B |
| INDUSTRIAS AUCA | C5 | Permanente, 174 bar | CO ₂ 5kg | -20°C/+60°C | 89B |
| | | | | | |

Estado de Revisión: 2

Fecha de Revisión: 15 de Abril de 2014

